



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σάμος

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Δερβενακίων 1 & Αλ. Αλέξη
831 00-ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Τηλέφωνο: 22733-50450
e-mail: perivallon@samos.gr
Πληροφορίες: Βλάσης Παράσχος

ΘΕΜΑ:

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών
στα πλαίσια έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης, επί περιβαλλοντικής υποδομής
Υποκατηγορίας Α2 (Π<100.000, όπου Π: Μονάδες Ισοδύναμου Πληθυσμού (ΜΙΠ))
«Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αρμενιστή Ικαρίας» με συμπαρασυρόμενο
τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα, εντός οικισμού Αρμενιστή,
Δ.Ε. Ραχών, Δήμου Ικαρίας της Π.Ε. Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΣΧΕΤ.:

1	Ο Ν.3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2	Ο Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (Α' 91) όπως ισχύει.
3	Ο Ν. 4014/2011 (Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
4	Ο Ν. 4042/2012(Α' 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως ισχύει.
5	Ο Ν. 4685/2020 (Α' 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
6	Ο Ν. 4843/2021 (Α' 193) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.» όπως ισχύει
7	Το Ν. 4964/2022 (Α' 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.» όπως ισχύει.

8	Η οδηγία 91/271 (21-05-1991) της ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
9	Ο Ν. 4819/2021 (Α' 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.» όπως ισχύει
10	Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (Β' 776) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» όπως ισχύει.
11	Η υπουργική απόφαση 1958/2012 (Β' 21) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α' 209)» όπως ισχύει.
12	Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β' 841) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)» όπως ισχύει.
13	Η ΚΥΑ 171914/2013 (Β' 3072) "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει." όπως ισχύει
14	Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (Β' 436) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων "Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών".» όπως ισχύει
15	Η με αρ. ΥΓ/7841/30-12-1993 (Β' 924/14-12-1994) Απόφαση του Νομάρχη Σάμου «Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στις θαλάσσιες περιοχές των νησιών Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων» όπως ισχύει.
16	Τη με αρ. αρ. 88727/11-10-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 964) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ανάθεση τομέων ευθύνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 99211/01-11-2022 (Β' 5755) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με θέμα «Ανάθεση τομέα ευθύνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.».
17	Την Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 5673/400/1997 (Β' 192) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» όπως ισχύει.
18	Το με αρ. πρ. Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Σάμου) 64199/24-08-2022 έγγραφο «Υπόμνημα - Αίτημα» του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αρμενιστή» που εδρεύει στον Αρμενιστή Ικαρίας με θέμα: «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ ΙΚΑΡΙΑΣ».
19	Το με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/91612/5832/19-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπόμνημα – αίτημα του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αρμενιστή με θέμα: «Μεγάλα και επικίνδυνα περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω ανεξέλεγκτων λυμάτων στον Αρμενιστή Ικαρίας» και το οποίο έλαβε αρ. πρ. 79337/23-09-2022 από την υπηρεσία μας.
20	Η από 03.10.2022 Έκθεση Αυτοψίας για το αντικείμενο ελέγχου του θέματος (2/2022).
21	Το με αρ. πρ. 1/2022 της 03.10.2022 Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας.
22	Το με αρ. πρ. 84722/04-10-2022 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με αποστολή δείγματος επεξεργασμένων λυμάτων από την εκροή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας

	Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Αρμενιστή Ικαρίας προς την ΑΑΔΕ/Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Αιγαίου Αυτοτελές Γραφείο Χημικής Υπηρεσίας Σάμου.
23	Η με αρ. πρ. 30/064/065/1097/10-10-2022 «ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ» του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικής Υπηρεσίας Σάμου, της Χημικής Υπηρεσίας Αιγαίου, της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, που έλαβε αρ. πρ. 88017 την 10/10/2022 από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
24	Η από 13-01-2023 (Αρ. εκθ. 2) Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
25	Το υπ. αρ. πρωτ. 14097/31-1-2023 έγγραφο διαβίβασης της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου με κλήση σε απολογία.
26	Το με αρ. πρ. 23136/17-02-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο χορηγήθηκε 10ήμερη παράταση (εργάσιμων) για την απολογία, μετά από το με αρ. πρ. 20765/13-02-2023 αίτημα του Δήμου Ικαρίας (αρ. πρ. εγγράφου Δ. Ικαρίας 642/13-02-2023) για χορήγηση δεκαήμερης παράτασης προθεσμίας απολογίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11γ. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 (Α' 209).
27	Το με αρ. πρ. 1071/2023/03-03-2023 έγγραφο του Δήμου Ικαρίας με το οποίο υποβλήθηκε η απολογία επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου (αρ. πρ. εισερχομένου στην υπηρεσία μας 34025/10-03-2023).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

α) Ημερομηνία ελέγχου: Δευτέρα 03-10-2022

β) Μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Σάμου και Ικαρίας, τα οποία ορίστηκαν με την αρ. πρ. ΟΙΚ. 18706/225/31-03-2022 (ΑΔΑ: 97ΩΖ7ΛΩ-5Φ2) Απόφαση του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου Βορείου Αιγαίου κ. Νικόλαου Καρασσάβα:

- 1) Βλάσιος Παράσχος, ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σάμου/Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- 2) Ευρυδίκη Βασιλεία, ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμ. Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Π.Ε. Σάμου.
- 3) Απόστολος Μαρτίνης, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, υπάλληλος του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου.
- 4) Υπεύθυνος περιβαλλοντικής υποδομής: Δήμος Ικαρίας (παρών Αντιδήμαρχος Ραχών κ. Βασίλειος Κακόγιαννος στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο της έκθεσης αυτοψίας.)

γ) Ελεγχόμενη Περιβαλλοντική Υποδομή:

«Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αρμενιστή Ικαρίας» με συμπαρασυρόμενο τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα, εντός οικισμού Αρμενιστή, Δ.Ε. Ραχών, Δήμου Ικαρίας της Π.Ε. Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Από τον έλεγχο των κατά την αυτοψία συλλεχθέντων στοιχείων και λαμβάνοντας υπ' όψη το 27. σχετικό υπόμνημα του Δήμου Ικαρίας επί της 24. σχετ. Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Β. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκαν ασήμαντες μη συμμορφώσεις.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του 3. σχετ. Ν. και τις διατάξεις της 10. σχετικής Υ.Α., ως εξής:

Γ.1 Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του 3. σχετ. Ν. (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας) **(ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (ΘΑΛΑΣΣΑ))** **1η ΠΑΡΑΒΑΣΗ**

Η εγκατάσταση αποχετεύει τα επεξεργασμένα λύματα σε απόσταση 144 μ. από την ακτή, σύμφωνα με τη Μελέτη. Η ελάχιστη απόσταση των αποχετευτικών αγωγών από την ακτή είναι 350 μ. όπως ορίζεται με την 15. σχετική απόφαση Νομάρχη Σάμου.

Τελική Αξιολόγηση της σοβαρότητας της 1ης Παράβασης (Ενότητα Ε της 10 σχετ. ΥΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΗ

2η ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Δεν υπήρχαν τοποθετημένοι πλωτοί σημαντήρες με αντίστοιχες πινακίδες στην ξηρά ότι απαγορεύεται η κολύμβηση σε απόσταση 300 μ. από αυτούς, όπως ορίζεται με την 15. σχετική απόφαση Νομάρχη Σάμου.

Τελική Αξιολόγηση της σοβαρότητας της 2ης Παράβασης (Ενότητα Ε της 10 σχετ. ΥΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΗ

3η ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Δεν υπήρχε φρεάτιο δειγματοληψίας των λυμάτων και δεν υπήρχε εγκατεστημένος μετρητής σε θέση εύκολα επισκέψιμη, όπως ορίζεται με την 15. σχετική απόφαση Νομάρχη Σάμου.

Τελική Αξιολόγηση της σοβαρότητας της 3ης Παράβασης (Ενότητα Ε της 10 σχετ. ΥΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΗ

4η ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Δεν τηρούνταν βιβλία παρακολούθησης της ποιότητας των λυμάτων και δεν υποβάλλονταν αντίγραφα των αναλύσεων στην οικεία υπηρεσία Υγιεινής, όπως ορίζεται με την 15. σχετική απόφαση Νομάρχη Σάμου.

Τελική Αξιολόγηση της σοβαρότητας της 4ης Παράβασης (Ενότητα Ε της 10 σχετ. ΥΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΗ

5η ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Δεν πραγματοποιούνταν χλωρίωση (απολύμανση) των λυμάτων παρά τα αναφερόμενα στη Μελέτη που προσκομίστηκε.

Τελική Αξιολόγηση της σοβαρότητας της 6ης Παράβασης (Ενότητα Ε της 10 σχετ. ΥΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΗ

Οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί (κεφ. Ε), σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του 3. σχετ. Ν.. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Γ.2 Παραβάσεις της παρ. 15β. του άρθρου 20 του 3. σχετ Ν. (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας)

6η ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Η τιμή του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD₅) βρέθηκε εκτός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκπομπής (40 mg/l) της 15. σχετικής απόφασης Νομάρχη Σάμου, καθώς και του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκπομπής (25 mg/l O₂) του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της 17. σχετικής Κ.Υ.Α καθώς μετρήθηκε 565 mg/l.

Η τιμή του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) βρέθηκε εκτός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκπομπής (120 mg/l) της 15. σχετικής απόφασης Νομάρχη Σάμου, καθώς και του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκπομπής (125 mg/l O₂) της 17. σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς μετρήθηκε 1084 mg/l.

Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) της 10. σχετ. Υ.Α. η παράβαση αξιολογείται με βάση τον Πίνακα 1 ως εξής:

Πίνακας 1: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης

Ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική υποβάθμιση		Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Κατηγορία	Περιγραφή	
Σοβαρή	Η εισαγωγή ρύπων σε σημαντική έκταση, μεγάλη διάρκεια ή μεγάλη ποσότητα που ενδέχεται να προκαλέσει ουσιαστικές σημαντικές βλάβες στην ποιότητα του νερού.	Σημαντική παράβαση

Η σοβαρότητα της παράβασης δεν μπορεί να υποβιβαστεί για τις παραβάσεις ρύπανσης/υποβάθμισης του περιβάλλοντος του Πίνακα 1 και για αυτό το λόγο η τελική κατάταξη της παράβασης παραμένει: *Σημαντική*.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, βεβαιώνεται με την παρούσα και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και καθορισμός ΠΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του 3 σχετ. Ν..

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΛ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ)

7η ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Σύμφωνα με τη Μελέτη που προσκόμισε ο Δήμος Ικαρίας «Συντήρηση-Αναβάθμιση Η/Μ Εξοπλισμού Λειτουργούσας Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αρμενιστή» με ημερομηνία 29-03-2021 και συντάξαντα τον Νικόλαο Μουλά έχουν γίνει έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού το 2005, (όπως προσθήκη νέων έργων εσχαρισμού, κατασκευή λιπосуλλέκτη και στέγαση του συνόλου των έργων προεπεξεργασίας για την αποφυγή των οσμών, καθώς και στα έργα βιολογικής επεξεργασίας με την προσθήκη νέας δεξαμενής βιοεπιλογής και ανοξικής δεξαμενής για την απονιτροποίηση των λυμάτων).

Στην εγκατάσταση επίσης σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού το έτος 2021 και μετά.

Κατά συνέπεια η εγκατάσταση δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 3. σχετικού Νόμου σχετικά με τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό έργων στερούμενων περιβαλλοντικών όρων που κατασκευάστηκαν πριν τη δημοσίευση του 3. σχετικού Νόμου στις 21-09-2011.

Δεν μερίμνησε δηλαδή να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του 3. σχετικού Νόμου για τις εργασίες εκσυγχρονισμού-βελτίωσης της εγκατάστασης η οποία στερούνταν περιβαλλοντικών όρων και είχε κατασκευαστεί πριν τη δημοσίευση του 3 σχετικού Νόμου.

Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) της 10. σχετ. Υ.Α. η παράβαση αξιολογείται με βάση τον Πίνακα 3 ως εξής:

Πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης

<u>Διοικητική μη συμμόρφωση / παράβαση</u>			Κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης
Κατηγορία		Περιγραφή	
Ουσιώδης	Σοβαρή	Λειτουργία άνευ απαιτούμενης περιβαλλοντικής άδειας	Σημαντική παράβαση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ			

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) της 10 σχετ. Υ.Α. η σοβαρότητα της παράβασης δεν μπορεί να υποβαθμιστεί για τις ουσιώδεις διοικητικές παραβάσεις, όπου ανήκει η συγκεκριμένη ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και καθορισμός ΠΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του 3. σχετ. Ν.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις άρθρου 20 του 3 σχετ. Ν. σε περιπτώσεις παραβάσεων σημαντικής σοβαρότητας προβλέπεται η επιβολή προστίμου, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του 3 σχετ. Ν. (παρ. 1 και 1α), και τις διατάξεις της 10 σχετικής Υ.Α. (ενότητες ΣΤ και Η του Παραρτήματος). Συνεπώς:

Το τελικό ποσό προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία μας να επιβληθεί για την 5η παράβαση είναι: $ΥΠ= 6.000*3*5,5*1*0,9*1*1*1,1*0,9*1 = 88.209 \text{ €}$

Για την 5η Παράβαση, η οποία αξιολογείται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στις ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εννέα ευρώ (88.209 €).

Το τελικό ποσό προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία μας να επιβληθεί για την 7η παράβαση είναι: $ΥΠ= 6.000*3*5,5*1*0,9*1*1*1,1*0,9*1 = 88.209 \text{ €}$

Για την 7η Παράβαση, η οποία αξιολογείται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στις ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εννέα ευρώ (88.209 €).

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 88.209 €+ 88.209 €= 176.418 €.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το αρ. 30 του 2. σχετ. Ν. όπως ισχύει σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης.

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του 3 σχετ. Ν., το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	(Παράβαση 1 ^η -§Γ1) Ο υποθαλάσσιος αγωγός δεν διαθέτει το κατάλληλο μήκος	Συμμόρφωση με τη Νομαρχιακή απόφαση	Χαμηλή	1 έτος
2.	(Παράβαση 2 ^η -§Γ1) Δεν υπήρχαν τοποθετημένοι πλωτοί σημαντήρες με αντίστοιχες πινακίδες στην ξηρά ότι απαγορεύεται η κολύμβηση σε απόσταση 300 μ. από αυτούς, όπως ορίζεται με την 15. σχετική απόφαση Νομάρχη Σάμου.	Συμμόρφωση με τη Νομαρχιακή απόφαση	Χαμηλή	1 έτος
3.	(Παράβαση 3 ^η -§Γ1) Δεν υπήρχε φρεάτιο δειγματοληψίας των λυμάτων και δεν υπήρχε εγκατεστημένος μετρητής σε θέση εύκολα επισκέψιμη, όπως ορίζεται με την 15. σχετική απόφαση Νομάρχη Σάμου.	Συμμόρφωση με τη Νομαρχιακή απόφαση	Χαμηλή	1 έτος
4.	(Παράβαση 4 ^η -§Γ1) Δεν τηρούνταν βιβλία παρακολούθησης της ποιότητας των λυμάτων και δεν υποβάλλονταν αντίγραφα των αναλύσεων στην οικεία υπηρεσία Υγιεινής, όπως ορίζεται με την 15. σχετική απόφαση Νομάρχη Σάμου.	Συμμόρφωση με τη Νομαρχιακή απόφαση	Χαμηλή	1 έτος
5.	(Παράβαση 5 ^η -§Γ1) Δεν πραγματοποιούνταν χλωρίωση (απολύμανση) των λυμάτων παρά τα αναφερόμενα στη Μελέτη που προσκομίστηκε.	Συμμόρφωση με τη Νομαρχιακή απόφαση	Χαμηλή	1 έτος
6.	(Παράβαση 6 ^η -§Γ2) Η τιμή του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD5) βρέθηκε εκτός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκπομπής (40 mg/l) της 15. σχετικής απόφασης Νομάρχη	Συμμόρφωση με τη Νομαρχιακή απόφαση	Σημαντική	1 έτος

	<p>Σάμου, καθώς μετρήθηκε 565 mg/l.</p> <p>Η τιμή του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) βρέθηκε εκτός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκπομπής (120 mg/l) της 15. σχετικής απόφασης Νομάρχη Σάμου, καθώς μετρήθηκε 1084 mg/l.</p> <p>Η τιμή του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD5) βρέθηκε εκτός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκπομπής (25 mg/l O2) του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της 17. σχετικής Κ.Υ.Α., καθώς μετρήθηκε 565 mg/l.</p> <p>Η τιμή του Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) βρέθηκε εκτός του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκπομπής (125 mg/l O2) της 17 σχετ. Κ.Υ.Α., καθώς μετρήθηκε 1084 mg/l.</p>			
7.	(Παράβαση 7 ^η -§Γ2) Λειτουργία άνευ απαιτούμενης περιβαλλοντικής άδειας	Έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) για το σύνολο της εγκατάστασης	Σημαντική	1 έτος

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του 3 σχετ. Ν.. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, μετρήσεις).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του 3. σχετ. Ν. και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της 10 σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες άδειες.

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την κατάταξη της παράβασης και την Ενότητα (Ζ) της 10. σχετικής Υ.Α. το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της ελεγχόμενης εγκατάστασης αξιολογείται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ	ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ (κάθε 3 παραβάσεις αντιστοιχούν σε 1 παράβαση της αμέσως σοβαρότερης κατηγορίας)
Πολύ σημαντικές παραβάσεις	0	0
Σημαντικές παραβάσεις	2 (6 ^η , 7 ^η παράβαση)	2
Μέτριες παραβάσεις	0	1
Χαμηλές παραβάσεις	5 (1 ^η , 2 ^η , 3 ^η , 4 ^η , 5 ^η)	2
Ασήμαντες μη συμμορφώσεις	0	0

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και τις διατάξεις της 10. σχετικής Υ.Α, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας προκύπτει ότι είναι **ΧΑΜΗΛΟ**.

Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11γ, του άρθρου 20 του 3 σχετ. Ν..

Το παρόν, καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης, διαβιβάζονται στην **Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου** σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του 3. σχετ. Ν., η οποία παρακαλείται για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Ο
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Γεώργιος Λεμονός

ΧΗΜΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμος Ικαρίας
833 00 – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑ
(για την εφαρμογή του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών)
2. Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Χωρικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Απόδημου Ελληνισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(Μέσω e-mail αποστέλλεται μετά την υπογραφή της παρούσας σχέδιο Απόφασης Επιβολής Προστίμου βάσει της Εισήγησης Επιβολής Προστίμου του Κεφαλαίου Δ της παρούσας)
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου
831 00 – ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
4. Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου
833 02 - ΕΥΔΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
5. Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Σάμου
6. Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Β. Αιγαίου
(Με την παράκληση να αναρτηθεί η παρούσα στον διαδικτυακό τόπο της Π.Β. Αιγαίου στην ενότητα που αφορά τους Περιβαλλοντικούς Ελέγχους)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
μέσω email: epbe@otenet.gr
(σχετικό με το Α.Π. ΣΕΒΕ /91612/5832/19-09-2022)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
Τμήμα Ελέγχου και Σχεδιασμού Επεξεργασίας Λυμάτων
p.roulou@prnv.ypeka.gr
3. Αποκεντ/νη Διοίκηση Αιγαίου
Γεν. Δ/νση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
α. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου
Τμήμα Περ/κού & Χωρ. Σχ/μού
Καβέτσου 1
811 00 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ
β. Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου
Κουντουριώτη 77
811 31 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ
4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Β. Αιγαίου
5. Φορέας Διαχείρισης του ΗΠΜ
μέσω email: help.eprm@prv.ypeka.gr
6. «Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Αρμενιστή Ικαρίας»
(δια της Προέδρου)